

# INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i BFS 2011:16 med OVK 1 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning och Byggnadsnummer		Adress	
Kv . Berga 6:162		Skolvägen 2	
Internt byggnadsnamn			
Hästsken			
SYSTEM	RESULTAT av kontrollen	Betjäna	
1, 2, 3	EJ GODKÄND	lektionssalar, språk-målarverkstad	
Besiktningdatum		Nästa ordinarie Besiktning	
2020-02-24		2023-02-24	
Besiktningssman			Obj nr
Pär Andersson 			
Behörighetsnivå		CertLorgan	CertNr
Riks K		Kiwa-Sverige AB	3696

Enligt SFS 2011:338 kap 5,6 skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden

Anderssons Ventservice AB Planetvägen 15 141 40 Huddinge  
TEL: 0708-395063 E-MAIL: andersson@vent-service.se