

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavägen 22
18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-02 – 2012-03-30.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-02. De mättes 2012-04-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Margretelundsskolan, Manfred Bondes väg, 18460 Åkersberga**

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: **Skola**

Byggnadsår:

Husgrundstyp: **Platta på mark**

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Ventilationsfunktion: **Påslagen under arbetstid**

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m³</u>
539648	Klassrum 2a	Bottenplan	mindre än 20
531166	Klassrum 2c	Bottenplan	mindre än 20
337072	Klassrum 3c	Bottenplan	mindre än 20
102963	Klassrum 3b	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landuernordic.se - Internet: www.landuernordic.se

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavägen 22
18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-02 – 2012-03-30.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-02. De mättes 2012-04-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Margretelundsskolan, Manfred Bondes väg, 18460 Åkersberga**

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: **Skola**

Byggnadsår:

Husgrundstyp: **Platta på mark**

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: **Värmeåtervinning**

Ventilationsfunktion: **Påslagen under arbetstid**

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
520280	Klassrum 5b	Bottenplan	mindre än 20
497149	Klassrum 5a	Bottenplan	mindre än 20
531361	Matsal	Bottenplan	mindre än 20
192173	Personalrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se