

Mätningen utförd i fastigheten:  
Tuna 4:138  
Adress - se kommentarfältet!

Blad 1 ( 1 )  
Utskriftsdatum  
2003-03-12

249143:1 / 20384852 / 0 b

ANKOM  
2003-03-14

Armada Fastighets Ab

## Beskrivning av mätningen Armada Fastighets AB

184 84 ÅKERSBERGA

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätdosorna exponerade under tiden 021204 - 030304. De ankom till Gammadata och förbehandlades 030305. De mättes 030312.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad: Kontor (skola)      Typ av husgrund: Platta på mark  
Typ av ventilation: Mekanisk frånluft (F)      Blåbetong ingår: Obekant  
Byggnadens byggnadsår: 1986

Fastighetsdata lämnade av Björn Pålemar,  
som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
185894-3 0409		Ej boutrymme	Bottenplan	40 ± 10
185895-0 0007		Ej boutrymme	Bottenplan	mindre än 30

## Provningresultat (avser de inskickade mätdosorna)

**Årsmedelvärde**

Se kommentar!

**Bq/m<sup>3</sup>**

(Becquerel per kubikmeter)

Provningssäkerhet: ±

- Bq/m<sup>3</sup>


Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

## Eventuell kommentar till mätningen

## Övrig information: se baksidan

Mätplatsadress: Tuna förskola, Borgvägen 34, Åkersberga  
Årsmedelvärde beräknas endast för bostäder.

Rapporten upprättad den 12 mars 2003

 Anund Lindholm

Underskrift av laboratorieansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

STAFS 2000:08

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000).

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Adress Box 15120 750 15 UPPSALA  
Telefon 018-480 58 00  
Fax 018-55 58 88  
E-post radon@gammadata.se  
Hemsida http://www.gammadata.se